

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая документация

Трёхфазный АВР на моноблоке

Два ввода 500 А

ABP-PRS-МБ-2-1-500-DEK


Контакты				Опис. и парам.	
				Номенкл.	

Содержание


Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	Групповая спецификация изделий

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата										
Разраб														
Пров										Лит	Лист	Листов		
Т.контр											2	7		
Рук														
Н.контр														
Утв														



Инв. № подл.	Подп. и дата				




Инв. № подл.	Подп. и дата				

Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Листов
5

Инв. № подл.	Подп. и дата			



	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
				U1	Устройство АВР на авт. выкл. с выносн. блоком управления 500А, ЗР, 50кА ABP-305	1	
				U1	Выносной блок управления для ABP-305 DEKraft	1	
				CH1;CH2	Канал кабельный перфорир. (ВхШ: 80x40мм.)	2	
				HL1;HL3	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая	2	
				HL2;HL4	Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная	2	
				B1	Корпус навесной ВхШХГ 1200x800x400 мм	1	
				PG1	Сальник MG63 IP68 d отверстия 63мм d проводника 40-50мм	6	
				PG2	Сальник IP54 d отв. 27 мм / d провод. 13-18 мм	1	
				W1...W3;W5;W7	Шина медная 10х 30(1=798A, 2=1261A, 3=1692A)	30	
Инв. № подл.							
Подп. и дата							
Листов							
	Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		