

ООО "ПИРИС"

PIRIS

Техническая Документация

ВРУ с АВР 50 А

С приборами учёта и управлением с ПЛК

ВРУ-PRS-ABP-A-2-01-50-FERZ


Контакты					Опис. и парам.	
					Номенкл.	

Содержание

Лист	Название
1	Титульный лист
2	Содержание
3	Габаритный чертеж
4	Габаритный чертеж.3D-модель
5	Габаритный чертеж.3D-модель
6	ЭЗ. Схема силовая
7	ЭЗ. Схема мини-ABP питания цепей управления блока ABP
8	ЭЗ. Схема управления ABP и индикации
9	Групповая спецификация компонентов

Подп. и дата	Инв. № дубл	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл	Пров	Т.контр	Рук
	Н.контр		
	Утв		


Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата
Разраб				
Пров				
Т.контр				
Рук				
Н.контр				
Утв				



** Предусмотрен ввод и вывод кабеля снизу*


Инв. № подл.	Подп. и дата				

					Листов
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата	



Инв. № подл.	Подп. и дата

Подп. и дата			
Инв. № подл.			



Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата		Листов
						6




Схема мини-ABP питания цепей управления блока АВР
Размножение контактов состояния вводных автоматических выключателей

Инв. № подл.	Подп. и дата			
Ред.	Листов	№ докум	Подп	Дата

Формат		Зона	Поз.	Обозначение			Наименование			Кол	Примечание		
				A1			Микро ПЛК Rieveteсh PR-14AC-R , 10 DI, 4 DO(R 10A), AC 110-240V			1			
				KL1...KL3			PCB реле силовое,2 перекл. конт, 8A, 230V AC, 5mm			3			
				KL1...KL3			Зажим с винтовыми клеммами			3			
				KM1;KM2			Контактор CHINT модульный CHINT NCH8-20/22 20A 2H3+2HO AC220/230В 50Гц (R)			2			
				KV1;KV2			Реле напряжения РНПП-311М-УХЛ3.1			2			
				PW1;PW2			Счетчик Меркурий 234 ARTM-03 PBR.R, 5(10)A, 3x230/400В, 0,5S,2xRS-485			2			
				PW1;PW2			Коробка испытательная переходная ИК			2			
				QF1;QF2			Автоматический выключатель Dr.Ferz в литом корпусе CNSX-N-100-TM-D/3P 50A 50кА с рег. термомаг. расцепителем			2			
				QF1;QF2			Моторный привод DR.FERZ CNSX-EMM 100/250 AC230V для CNSX 100-250			2			
				QF3...QF7			Модульный автоматический выключатель Dr.Ferz серии FMB 3P 16A 6kA хар-ка С			5			
				QS1;QS2			Выключатель-разъединитель CHINT NH40-50/3, 3P, 50A стандартная рукоятка управления			2			
				SF1;SF2			Модульный автоматический выключатель Dr. Ferz серии FMB 3P 6A 6kA хар-ка С			2			
				SF3;SF4			Модульный автоматический выключатель Dr.Ferz серии FMB 1P 6A 6kA хар-ка С			2			
				SF5			Модульный автоматический выключатель Dr.Ferz серии FMB 1P 4A 6kA хар-ка С			1			
				TA1...TA6			Трансформатор тока ТТИ-А 50/5A 5ВА 0,5			6			
				XT4;XT5			Клемма проходная, винтовой зажим, 2 точки подключения, 16 кв.мм, серая			8			
Подп. и дата				HL1			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65,желтая			1			
				HL2;HL3			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, белая			2			
				HL4;HL6;HL8			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, красная			3			
				HL5;HL7			Сигнальная лампа, 100-230VAC, 22мм, IP65, зеленая			2			
Инв. № дубл				SA1			Переключатель, 1P, 20A, тип 1-0-2, 1NO на 1_0_2, на дверь, фронт IP65			1			
				SB1;SB3			Кнопка СР, зеленая, без фиксации, плоская, 1NO, 4A 230V AC15, 22mm, IP65			2			
				SB2;SB4			Кнопка СР, красная, без фиксации, плоская, 1NC, 4A 230V AC15, 22mm, IP65			2			
				CG1			Зажим кабельный с контргайкой (сальник), IP68, PG48, д.34 - 43мм			6			
Взам. инв. №				DIN1			Несущая шина (DIN), исполнение TS 35/15			3			
				ENC1			Корпус навесной ST с М/П ВхШхГ 1400x800x300 мм, IP66			1			
				TR1			Зажим на DIN-рейку пластиковый 1 винт			11			
				WD1			Перфокороб, 40 X 40 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ			4			
Подп. и дата				WD1;WD2			Перфокороб, 40 X 25 ММ (ГхШ), L=2000ММ, RAL 7030 СЕРЫЙ			4			
	Ред.	Листов		№ докум		Подп	Дата						
	Разраб												
Инв. № подл	Пров									Лит		Лист	Листов
	Т.контр										9	9	
	Рук												
	Н.контр												
	Утв												